


#### To Reverse Face Plate

1. Remove four screws securing Back Plate.
2. Use narrow pliers to remove four Face Plate Latches from Face Plate.
3. Secure Face Plate to opposite side of Housing with four screws removed from Back Plate.
4. Insert Face Plate Latches into lugs in Back Plate.
5. Snap Back Plate onto Housing. During future servicing of the unit, the internal components are accessed by removing the Back Plate, as indicated by the finger- and tool-access features near the upper corners of the Housing.




#### Para invertir la Placa Frontal

1. Quite los cuatro tornillos que aseguran la Placa Trasera.
2. Use tenazas estrechas para quitar cuatro Aldabas de la Placa Frontal.
3. Asegure la Placa Frontal al lado opuesto de la Carcasa con cuatro tornillos sacados de la Placa Trasera.
4. Inserte las Aldabas de la Placa Frontal dentro de las proyecciones en la Placa Trasera.
5. Cierre bruscamente la Placa Trasera en la Carcasa. Durante futuro mantenimiento de la unidad, los componentes internos podrán ser accesibles quitando la Placa Trasera, como indicado en los rasgos de acceso con los dedos y herramientas cerca de las esquinas superiores de la Carcasa.


#### Conduit Entry

1. Remove Mounting Hole Cover from the top mounting location by pushing it out with a blunt object from inside the Housing.
2. Carefully open the knockout in center of Mounting Hole Cover. It is recommended to use a step drill bit with true start point, with thickness steps of 1/8", to create a 7/8" dia. hole.
3. Install conduit with fitting through Mounting Hole Cover, tightening its retainer nut against the inside surface of the Housing.



#### Entrada por el Conduito

1. Quite la Cubierta del Agujero de Montaje de la ubicación de montaje de encima empujándola hacia fuera con un objeto embotado por dentro de la Carcasa.
2. Con cuidado abra el "knockout" en el centro de la Cubierta del Agujero de Montaje. Es recomendado usar una broca escalonada con punto de comienzo cierto, con grosor de pasos de 1/8", para crear un agujero de 7/8" de diámetro.
3. Instale el conduito con accesorio a través de la Cubierta del Agujero de Montaje, apretando su tuerca retenedora contra interior de la superficie de la Carcasa.




#### After completing installation of Emergency Models:

1. Connect battery only after continuous power is supplied to unit.
2. Allow 24 hrs for test. Charge for 48 hrs for full recharge.

#### Después de completar la instalación de Emergencia:

1. Conecte la batería solamente después de proveerle electricidad continua a la unidad.
2. Permita 24 horas para prueba. Cargue por 48 horas para un recarga completa.



#### Wiring

1. Insert ends of jumper leads into the appropriate two Push Nut Connectors, carefully following the voltage markings labeled on the Housing.
2. If necessary, cut jumper leads to a length appropriate for dressing input connections within the closed Wire Cover. Use wire nuts or other approved method to connect jumper leads to AC input leads, and to cap unused lead(s).
3. Dress leads neatly so that Wire Cover can be properly closed around them. Close and latch Wire Cover.

#### Alambrado

1. Inserte los extremos de los alambres conectores dentro de los dos conectores de Tuercas de Presión apropiados, siguiendo las marcas de voltaje etiquetadas en la Carcasa.
2. Si es necesario, corte los alambres conectores a una longitud apropiada para cubrir las conexiones de entrada dentro de la Cubierta del Alambre cerrada. Use capuchones de alambres u otro método aprobado para conectar los conectores de entrada a la Corriente Alterna y para cubrir los alambres conectores no usados.
3. Cubra los alambres conectores con esmero de modo que la Cubierta del Alambre puede cerrar correctamente alrededor de ellos. Cierre la Cubierta del Alambre con las aldabas.



US Patent No. 5,739,639  
Other Patents Pending

## LQC Die-cast L.E.D. Exit Sign



## INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

- WARNING:** FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS MAY RESULT IN DEATH, SERIOUS INJURY OR SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE - For your protection, read and follow these warnings and instructions carefully before installing or maintaining this equipment. These instructions do not attempt to cover all installation and maintenance situations. If you do not understand these instructions or additional information is required, contact Lithonia Lighting or your local Lithonia Lighting distributor.
- WARNING:** RISK OF ELECTRIC SHOCK – NEVER CONNECT TO, DISCONNECT FROM OR SERVICE WHILE EQUIPMENT IS ENERGIZED.
- WARNING:** DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, OR OTHER SOLVENTS. USE OF THESE SUBSTANCES MAY DAMAGE FIXTURE, WHICH MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.
- WARNING:** RISK OF PERSONAL INJURY – This product may have sharp edges. Wear gloves to prevent cuts or abrasions when removing from carton, handling, installing and maintaining this product.
- Before wiring to power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker.
- Disconnect A.C. power before servicing.
- All servicing should be performed by qualified personnel.
- Consult your local building code for approved wiring and installation.
- Do not use outdoors.
- Do not mount near gas or electric heater.
- When back-mounted, fixture must be grounded to avoid potential electric shock.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer may cause an unsafe condition.
- Do not use this equipment for other than intended use.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

#### WARRANTY FIVE-YEAR

This five year warranty covers any defect in manufacturing, provided the defect develops under normal and proper use. This liability extends only to replacement of the defective part. Labor charges will be honored by the factory only with prior written approval from an authorized Post Sales representative.

### DIRECCIONES DE SEGURIDAD

En usar equipos eléctricos, siempre debe tomar medidas de seguridad básicas incluso lo siguiente:

### LEA Y SIGA TODA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- ADVERTENCIA:** FRACASO DE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PUEDEN RESULTAR EN MUERTE, HERIDA SERIA O DAÑO SIGNIFICATIVO A LA PROPIEDAD - Para su protección, lea y siga estas advertencias e instrucciones con cuidado antes de instalar darle mantenimiento a este equipo. Estas instrucciones no intentan cubrir todas las situaciones que pueden surgir en la instalación y mantenimiento. Si usted no entiende estas instrucciones o requiere información adicional, póngase en contacto con Lithonia Lighting o su distribuidor local de Lithonia Lighting.
- ADVERTENCIA:** RIESGO DESCARGA ELÉCTRICA – NUNCA CONECTE O DESCONECTE O PROVEA SERVICIO MIENTRAS EL EQUIPO ESTE CONECTADO A LA ELECTRICIDAD.
- ADVERTENCIA:** NO USE MATERIALES ABRASIVOS, O OTROS SOLVENTES. USO DE ESTAS SUSTANCIAS PUEDEN DAÑAR EL LUMINARIO, LO CUAL PUEDE CAUSAR LESIONES PERSONALES.
- ADVERTENCIA:** RIESGO A LESIÓN PERSONAL – Este producto podría tener bordes agudos. Use Guantes para prevenir cortaduras o raspaduras sacando este producto del cartón, manejándolo, instalándolo y dándole mantenimiento.
- Antes de alambrear a la instalación de suministro eléctrico, apague la electricidad en la caja de fusible o cortacircuitos.
- Desconecte el A.C. antes de darle mantenimiento.
- Todo mantenimiento deberá ser realizada por personal calificado.
- Consulte su código de construcción local para métodos aprobados en el alambreado y la instalación.
- No use al aire libre.
- No lo monte cerca de calentador de gas o eléctrico.
- Cuando sea montado de la parte trasera, el luminario debe ser puesto a tierra para evitar el potencial de una descarga eléctrica.
- El equipo deberá ser montado en ubicaciones y a alturas donde no será fácilmente manipulados por personal no autorizado.
- El uso de equipo accesorio no recomendado por el el fabricante puede causar una condición peligrosa.
- No use este equipo en una forma diferente a lo que esta intencionado.

## GUARDE ÉSTAS INSTRUC- CIONES Y ENTREGUE AI DUEÑO DESPUES DE LA INSTALACIÓN


#### GARANTÍA DE CINCO AÑOS

Esta garantía de cinco años cubre cualquier defecto en la fabricación, a condición de que el defecto se desarrolle en el uso normal y apropiado. Esta responsabilidad se extiende sólo al reemplazo de la parte defectuosa. Cargos por labor se autorizaran por fábrica sólo con previa aprobación por escrito de un representante de Ventas autorizado.

PARTS DESCRIPTION

(All parts provided unless noted otherwise)

- ① Housing
- ② Face Plate
- ③ Back Plate
- ④ Mounting Hole Cover
- ⑤ Canopy Locking Clip
- ⑥ Red or Green Lens
- ⑦ Canopy
- ⑧ Back Plate Screws
- ⑨ Wire Nuts
- ⑩ Face Plate Latches
- ⑪ Mounting Bracket
- ⑫ Jumper Lead Wires
- ⑬ Push Nut Connectors (not shown)
- ⑭ Wire Cover
- ⑮ Junction Box Screws (not shown)
- ⑯ Junction Box (not provided)



(For use with 3-1/2" octagon, 4" octagon, 4"square or single-gang junction boxes)

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS


(Todas las piezas están incluidas a menos que este anotado)

- ① Carcasa
- ② Placa Frontal
- ③ Placa Trasera
- ④ Cubierta del Agujero de Montaje
- ⑤ Clavija de Cierre del Dosel
- ⑥ Lentes Rojo o Verde
- ⑦ Dosel
- ⑧ Tornillos de la Placa Trasera
- ⑨ Capuchones de Alambres
- ⑩ Aldabas de la Placa Frontal
- ⑪ Abrazadera de Montaje
- ⑫ Alambres Conectores
- ⑬ Conectores de Tuerca de Presión (no mostrado)
- ⑭ Cubierta del Alambre
- ⑮ Tornillos de la Caja de Ensambladura (no mostrado)
- ⑯ Caja de Ensambladura (no proporcionada)

(Para uso con cajas de ensambladura octagonal de 3-1/2", octagonal de 4", cuadradas o de "single-gang" de 4 ")


Back Mounting

1. Connect provided jumper leads to AC inputs in J-box.
2. In center of Back Plate, remove the large round knockout, "GND", and appropriate J-box-mounting knock-outs. Note: for best results, drill "GND" knockout open with a 0.140" dia. (#28) bit.
3. Pass jumper leads and J-box ground lead through the large round knockout and secure Back Plate to J-box with screws.
4. Connect ground lead to "GND" knockout with the provided green screw and cup washer.
5. Open Wire Cover by releasing its two latches.
6. Pass jumper leads through opening in center of Wire Cover. Use slots and other features in Housing to secure and route jumper leads toward Push Nut Connectors.
7. Insert ends of jumper leads into the appropriate two Push Nut Connectors, carefully following the voltage markings labeled on the Housing.
8. Make sure leads are neatly dressed. Close and latch Wire Cover.



Montaje Trasero

1. Conecte los conectadores de alambres proporcionados a las entradas de Corriente Alterna de la caja de ensambladura.
2. En el centro de la Placa Trasera, quite el "knock-out" redondo y grande, "GND", y los "knockouts" apropiados en el montaje de la Caja de Ensambladura Nota: para mejores resultados, taladre abierto el "knockout" "GND" con una broca de un diámetro de 0.140" (#28).
3. Inserte los cables conectores y el alambre de tierra de la Caja de Ensambladura a través del "knockout" redondo y grande y asegure la Placa Trasera a la Caja de Ensambladura con tornillos.
4. Conecte el alambre de tierra al "knockout" "GND" con el tornillo verde y la arandela de copa proporcionadas.
5. Abra la Cubierta del Alambre liberando sus dos aldabas.
6. Inserte los cables conectores a través de la apertura de centro de la Cubierta del Alambre. Use las ranuras y otras características de la Carcasa para asegurar y encaminar los alambres conectores hacia los Conectores de Tuerca de Presión.
7. Inserte los extremos de los conectores de alambres dentro los dos Conectores de Tuerca de Presión apropiados, teniendo cuidado con las marcas de voltaje etiquetadas en la Carcasa.
8. Asegure que todos los alambres conectores estén bien cubiertos. Cierre la Cubierta del Alambre.



Top or End Mounting


1. Connect provided jumper leads to AC inputs in J-box.
2. Pass jumper leads through one of the tubular openings near center of Mounting Bracket.
3. Use appropriate keyhole openings to secure Mounting Bracket to J-box. (If end-mounting, Bracket should be positioned so that jumper leads pass through the upper tubular opening.) Be careful not to over-tighten the screws, as this may cause misalignment of canopy to mounting surface.
4. Pass jumper leads through center opening of Canopy and snap canopy onto Mounting Bracket.
5. Remove Mounting Hole Cover from the desired mounting location (top or end) by pushing it out with a blunt object from inside the Housing.
6. Pass jumper leads into Housing through desired mounting location.
7. Snap Housing onto Mounting Bracket/Canopy assembly.
8. Slide Canopy Locking Clip fully into place in Housing.
9. Open Wire Cover by releasing its two latches.
10. Use slots and other features in Housing to secure and route jumper leads toward Push Nut Connectors. If end-mounting, leads should be routed underneath insulator in upper left corner.
11. Insert ends of jumper leads into the appropriate two Push Nut Connectors, carefully following the voltage markings labeled on the Housing.
12. Make sure leads are neatly dressed. Close and latch Wire Cover.

Montaje por Encima o de Extremo

1. Conecte los conectadores de alambres proporcionados a las entradas de Corriente Alterna de la caja de ensambladura.
2. Pase los conectadores de alambres a través de una de las aperturas tubulares cerca del centro del Soporte de Montaje.
3. Use las apropiadas aperturas del "keyhole" para asegurar el Soporte de Montaje a la caja de ensambladura. (Si esta montando por el extremo, la Abrazadera deberá ser colocada modo que los conectadores de alambres pasen por la apertura tubular superior.) Tenga cuidado de no sobre apretar los tornillos, pues esto puede causar que el dosel se desalinee a la superficie de montaje.
4. Pase los conectores de alambres a través de la apertura de centro del Dosel y cierre la Abrazadera de Montaje.
5. Quite la Cubierta del Agujero de Montaje de la posición de montaje deseada (encima o extremo) empujando la Tuerca de Presión con un objeto embotado por dentro de la Carcasa.
6. Encamine los conectadores de alambres dentro de la Carcasa a través del montaje deseado.
7. Cierre la Carcasa bruscamente dentro del ensamblaje de la Abrazadera de Montaje / Dosel.
8. Deslice la Grapa de Cierre del Dosel totalmente en su lugar dentro de la Carcasa.
9. Abra la Cubierta del Alambre soltando sus dos aldabas.
10. Use las ranuras y otras características en la Carcasa para asegurar y encaminar los conectores hacia la Tuerca de Presión. Si el montaje es de extremo, los conectores del alambre deberán ser encaminados por debajo del aislante en la esquina izquierda superior.
11. Inserte los extremos de los conectores de los alambres dentro de la Tuerca de Presión apropiada teniendo cuidado en seguir las marcas de voltaje etiquetadas en la Carcasa.
12. Asegure que todos los alambres conectores estén bien cubiertos. Cierre la Cubierta del Alambre.

To Remove Directional Indicators

Use punch or similar tool to tap out the desired knockout along its inside edges.



Para quitar los Indicadores Direccional

Use un punzón o herramienta similar para darle un golpe leve y quitarle el "knockout" deseado a lo largo de sus bordes interiores