

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, follow these general precautions.
- Installation and service of luminaires should be performed by a **qualified licensed electrician**.
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaires' construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output which is acceptable to user. Refractor/lens should be washed in a solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.
- DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that no parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.
- Recycle: For information on how to recycle LED electronic products, please visit www.epa.gov.
- These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands Lighting, Inc.

WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.

CAUTION RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

WARNING RISK OF BURN

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.

CAUTION RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

CAUTION: RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Never connect an LED product to dimmer packs, occupancy sensors, timing devices, or other related control devices. LED fixtures must be powered directly off a switched circuit.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not restrict fixture ventilation. Allow for some volume of airspace around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications deem otherwise: Do not exceed fixtures maximum ambient temperature.
- Only use fixture in its intended location.
- LED products are Polarity Sensitive. Ensure proper Polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD): ESD can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- Some components inside the fixture may not be serviceable. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative for assistance.
- Always read the fixtures complete installation instructions prior to installation for any additional fixture specific warnings.
- Verify that power distribution system has proper grounding. Lack of proper earth ground can lead to fixture failure and may void warranty.

All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminaire comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVALAS AL PROPIETARIO DESPUÉS DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros lea todas las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior, además de las etiquetas del montaje.
- Antes de instalar, revise o realice el mantenimiento de rutina del equipo, siga estas precauciones generales.
- La instalación y el mantenimiento de las luminarias lo debe realizar un **electricista calificado autorizado**.
- El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de este producto así como con los peligros relacionados con este. Se recomienda realizar el mantenimiento regular de los montajes.
- Cada tanto será necesario limpiar la parte externa del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo del ambiente y de la potencia de la luz mínima aceptable para el usuario. El refractor/la lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente de uso doméstico suave no abrasivo, enjuagar con agua limpia y secar. Si el montaje óptico se ensucia por dentro, limpie el refractor o la lente como se indicó anteriormente; de ser necesario, reemplace las juntas dañadas.
- NO INSTALE EL PRODUCTO SI ESTÁ DAÑADO** Esta luminaire se embolsó adecuadamente de modo tal que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspeccione las piezas para confirmarlo. Reemplace toda pieza que se dañe o rompa durante su montaje o posterior a este.
- Reciclado: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite www.epa.gov.
- Estas instrucciones no pretenden cubrir todos los detalles o las variaciones de los equipos ni abarcar todas las posibles eventualidades relacionadas con la instalación, el funcionamiento o el mantenimiento. Si necesita más información o surgen problemas específicos que no están debidamente cubiertos en la información del producto, remítase a Acuity Brands Lighting, Inc.

ADVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique el voltaje de alimentación sea correcto; compárelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y aprobados por UL.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES

- Use gafas y guantes de protección en todo momento al retirar la luminaria de la caja, al instalarla, repararla o realizar operaciones de mantenimiento.
- Una vez encendida la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.

ADVERTENCIA: RIESGO DE QUEMADURAS

- Antes de manipular la lámpara o el montaje, déjelo enfriar. No toque la carcasa ni la fuente de iluminación.
- No supere el voltaje máximo señalado en la etiqueta de la luminaria.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para: tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

- Mantenga lejos de la luminaria y de las lámparas o los lentes, los materiales combustibles y de otro tipo que se puedan incendiar.
- No la encienda cerca de personas, materiales combustibles o sustancias calientes o secas.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DAÑO PARA EL PRODUCTO

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No monte estos montajes de manera que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: Jamás conecte un producto LED directamente a un paquete de reducción de intensidad de la luz, sensores de ocupación, dispositivos de sincronización u otros dispositivos de control relacionados. Los montajes LED se deben apagar directamente de un circuito de interruptores.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No restrinja la ventilación de las luminarias. Deje un poco de espacio alrededor del montaje. Evite cubrir los montajes LED con aislamiento, goma u otro material que evitara la convección o el enfriamiento de la conducción.
- A menos que las especificaciones del producto individual consideren lo contrario: No exceda la temperatura ambiente máxima de las luminarias.
- Use la luminaria únicamente en el lugar previsto.
- Los productos LED son sensibles a la polaridad. Asegure la correcta polaridad antes de la instalación.
- Descarga electrostática (DES): la DES puede dañar los montajes LED. Durante la instalación o reparación de la unidad se debe usar siempre equipo personal conectado a tierra.
- No toque componentes eléctricos individuales ya que esto puede causar DES, reducir la vida útil de la lámpara o alterar el funcionamiento.
- Es posible que algunos componentes dentro del montaje no se puedan reparar. En el caso improbable de que su unidad requiera reparación, deje de usar la unidad inmediatamente y comuníquese con un representante de ABL para obtener ayuda.
- Lea siempre las instrucciones completas de instalación de montaje antes de la instalación para verificar si hay advertencias específicas de montaje adicionales.
- Verifique que el sistema de distribución de alimentación tenga una conexión a tierra adecuada. La falta de una toma de tierra adecuada puede conducir a una falla de la luminaria y puede anular la garantía.

Todas las luminarias que contienen dispositivos eléctricos que generan frecuencias superiores a 9 kHz desde cualquier componente de la luminaria cumplen con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que pueden ocasionar un mal funcionamiento.

El incumplimiento de alguna de estas instrucciones puede anular la garantía del producto. Para obtener la lista completa de los términos y las condiciones respecto del producto, visite www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. no se hace responsable por los reclamos que puedan surgir de la instalación o manipulación inadecuada o negligente de sus productos.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONSERVER CES DIRECTIVES ET LES REMETTRE AU PROPRIÉTAIRE APRÈS L'INSTALLATION

- Pour réduire les risques de décès, blessures ou dommages matériels résultant d'un incendie, d'un choc électrique, de chutes de pièces, coupures, éraflures et autres dangers, veuillez lire tous les avertissements et toutes les directives fournis avec l'appareil, sur la boîte et les étiquettes.
- Avant l'installation, l'entretien ou la maintenance de cet équipement, veuillez prendre les précautions générales suivantes.
- L'installation et le service technique des luminaires doivent être effectués par un **électricien licencié qualifié**.
- L'entretien des luminaires doit être effectué par des personnes au courant de la construction et du fonctionnement des luminaires et des risques impliqués. Un programme d'entretien régulier est recommandé.
- À l'occasion, il sera nécessaire de nettoyer l'extérieur du réflecteur ou de la lentille. La fréquence de nettoyage dépendra du niveau de saleté ambiante et du flux lumineux minimal acceptable pour l'utilisateur. Le réflecteur et la lentille doivent être nettoyés à l'aide d'une solution d'eau tiède et de tout détergent domestique doux, non abrasif, puis rincés à l'eau propre et essuyés. En cas de saleté à l'intérieur du bloc optique, essuyez le réflecteur ou la lentille, puis nettoyez comme indiqué ci-dessus et remplacez toute garniture d'étanchéité endommagée au besoin.
- NE PAS INSTALLER UN PRODUIT ENDOMMAGÉ !** Ce luminaire a été emballé de manière à ce que les pièces ne subissent pas de dommages lors du transport. Veuillez inspecter et confirmer le bon état. Toute pièce endommagée ou brisée lors de l'assemblage ou après devrait être remplacée.
- Recyclage : pour accéder à l'information sur le recyclage des produits électroniques DEL, veuillez visiter www.epa.gov.
- Ces directives n'entendent pas couvrir tous les détails, tous les modèles d'équipement, ni prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équipement. Pour toute autre information ou en cas d'un problème non résolu par le présent document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands Lighting, Inc.

AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

- Couper ou éteindre l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est adéquate en la comparant à l'information sur l'étiquette du luminaire.
- Effectuer toutes les connexions et la mise à la terre conformément au National Electrical Code (NEC) et aux exigences de tout autre code local applicable.
- Toutes les connexions doivent être protégées d'un capuchon de connexion homologué UL.

MISE EN GARDE RISQUE DE BLESSURE

- Porter des gants et des verres de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de la boîte, l'installation, l'entretien ou les travaux de maintenance.
- Éviter d'exposer directement les yeux à la source lumineuse lorsqu'allumée.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURE

- Permettre le refroidissement de la lampe et du luminaire avant la manipulation. Ne pas toucher au boîtier ou à la source lumineuse.
- Ne pas dépasser la puissance maximale indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Observer tous les avertissements, toutes les recommandations et toutes les restrictions du fabricant sur : le type de pilote, la position d'utilisation, l'emplacement et les méthodes de montage, le remplacement et le recyclage.

MISE EN GARDE RISQUE D'INCENDIE

- Éloigner toutes les matières combustibles ou inflammables de la lampe et de la lentille.
- Ne pas employer à proximité des personnes, des matières combustibles ou des substances sensibles à la chaleur ou la sécheresse.

MISE EN GARDE : RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT

- Ne jamais connecter des composantes en charge.
- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer l'abrasion de la gaine externe ou endommager l'isolant des fils.
- Sauf si contraire aux spécifications du produit individuel : Ne jamais connecter directement un produit DEL sur un gradateur, un détecteur de présence, un temporisateur ni sur aucun autre appareil de contrôle de ce type. Les appareils DEL doivent être alimentés directement hors d'un circuit à interrupteur.
- Sauf en cas de spécifications contraires individuelles des produits : Ne pas limiter la ventilation du luminaire. Permettre un espace libre suffisant autour du luminaire. Éviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre matériau empêchant le refroidissement de l'unité par convection ou conduction.
- Sauf en cas de spécifications contraires individuelles des produits : Ne pas dépasser la température ambiante maximale de service admissible.
- Utiliser le luminaire qu'à l'endroit prévu à cet effet.
- Les produits DEL sont sensibles à la polarité. S'assurer d'une polarité adéquate avant l'installation.
- Décharge électrostatique (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.
- Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe ou compromettre la performance de l'unité.
- Certains composants internes des luminaires peuvent ne pas être réparables. Dans le cas peu probable où l'appareil aurait besoin d'une réparation, immédiatement cesser de l'utiliser et faire appel à un représentant ABL.
- Avant de procéder au montage, toujours lire toutes les instructions de montage des luminaires pour connaître les autres avertissements qui leur sont propres.
- Vérifiez que le système de distribution électrique a une mise à la terre appropriée. Une mauvaise mise à la terre peut entraîner une défaillance du luminaire et annuler la garantie.

Tous les luminaires qui contiennent des dispositifs électroniques générant des fréquences supérieures à 9 kHz à partir d'un composant situé à l'intérieur du luminaire sont conformes à la section 15 des règles de la Commission fédérale des communications. Son fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit générer aucune interférence préjudiciable (2) Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Ne pas observer ces instructions pourrait annuler les garanties du produit. Pour une liste complète des conditions et modalités, veuillez visiter www.acuitybrands.com. Acuity Brands Lighting, Inc. décline toute responsabilité pour les réclamations résultant d'une installation ou manipulation inadéquate ou négligente de ses produits.



LQM L.E.D. Exit Sign L.E.D. LETRERO DE SALIDA

US Patent No. 5,611,163, 5,739,639 and 5,526,251
US Patent No. 5,954,423, 5,988,825, 6,152,581, 6,502,044,
D495,751, and D383,501
Meets all applicable FCC
Title 47, Part 15, Subpart B requirements.



READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS

Save these instructions and deliver to owner after installation.

WARNING: FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS MAY RESULT IN DEATH, SERIOUS INJURY OR SIGNIFICANT PROPERTY DAMAGE – For your protection, read and follow these warnings and instructions carefully before installing or maintaining this equipment. These instructions do not attempt to cover all installation and maintenance situations. If you do not understand these instructions or additional information is required, contact Lithonia Lighting or your local Lithonia Lighting distributor.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK – NEVER CONNECT TO, DISCONNECT FROM OR SERVICE WHILE EQUIPMENT IS ENERGIZED.

WARNING: RISK OF FIRE – Keep combustible material away from hot parts. Observe lamp manufacturer's warnings, recommendations and restrictions on lamp operation and maintenance. Make sure lamps are correctly installed.

WARNING: DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, OR OTHER SOLVENTS. USE OF THESE SUBSTANCES MAY DAMAGE FIXTURE, WHICH MAY RESULT IN PERSONAL INJURY.

- Before wiring to power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker.
- Disconnect A.C. power and unplug battery before servicing.
- Consult your local building code for approved wiring and installation.
- This fixture is Damp Location listed.
- Do not let power supply cord touch hot surfaces.
- Do not mount near gas or electric heater.
- Do not install a damaged fixture.
- This product must be installed in accordance with the applicable installation codes and ordinances.
- Proper grounding is required to ensure personal safety. (WHERE APPLICABLE)
- All service shall be performed by qualified service personnel. This product must be installed and maintained in accordance with the applicable installation codes by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
- Equipment should be mounted in locations and at heights where it will not readily be subjected to tampering by unauthorized personnel.
- The use of accessory equipment not recommended by the manufacturer and may cause an unsafe condition.
- Do not use this equipment for other than intended use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Guarde estas instrucciones y entreguesela al dueño despues de la instalacion.

ADVERTENCIA: INCUMPLIMIENTO EN SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LA MUERTE, LESIONES GRAVE O DAÑO SIGNIFICANTE A LA PROPIEDAD – Para su protección, lea y siga estas instrucciones y advertencias con mucho cuidado antes de instalar o proveer mantenimiento a este equipo. Estas instrucciones no procuran cubrir todas situaciones de instalación y mantenimiento. Si usted no comprende estas instrucciones o requiere información adicional, contacte Lithonia Lighting o su distribuidor de Lithonia Lighting.

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA - NUNCA CONECTE A O DESCONECTE DEL SERVICIO O PROVEE MANTENIMIENTO MIENTRAS EL EQUIPO ESTE PRENDIDO.

ADVERTENCIA: RIESGO DE FUEGO –Mantenga materia combustibles lejos de las piezas calientes. Observe las advertencias del fabricante de la lámpara, recomendaciones y restricciones en la operación de lámpara y mantenimiento. Asegúrese que las lámparas estén instaladas correctamente.

ADVERTENCIA: NO UTILICE MATERIAS ABRASIVAS, NI OTROS SOLVENTES. EL USO DE ESTAS SUSTANCIAS PUEDEN DAÑAR EL LUMINARIO Y CAUSAR LESION PERSONAL.

- Antes alamararlo al suministro eléctrico, apague la electricidad en la caja de fusibles o cortacircuitos.
- Desconecte corriente C.A. y desenchufe la batería antes de proveerle servicio.
- Consulte su código de construcción local para métodos de alambrado e instalación aprobados.
- Esta lámpara está en la lista de ubicaciones húmedas.
- No permita que el cordón eléctrico toque superficies calientes.
- No monte cerca de calentador de gas o eléctricos.
- No instale un luminario dañado.
- Este producto debe ser instalado de acuerdo con los códigos aplicables de instalación y las ordenanzas locales.
- Método apropiado para poner a tierra es requerido para asegurar la seguridad personal. (DONDE APLICABLE).
- Todo servicio será realizado por personal calificado del servicio. Este producto debe ser instalado y debe ser mantenido de acuerdo con los códigos aplicables de instalación por una persona familiarizada con la construcción y la operación del producto y los peligros implicados.
- Equipo debe ser montado en ubicaciones y a alturas donde no será fácilmente sujeto a manipulación por personal no autorizado.
- El uso de equipo accesorio no recomendado por el fabricante puede causar una condición peligrosa.
- No utilice este equipo de otra manera que el uso destinado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Cam Locking Pin
Clavija de Seguridad

AELR Antenna
Antena de AELR
AELR only

Battery
la Bateria
EL N only

Sign Panel
Panel del Aviso

Mounting Bracket
Soporte de la Caja Electrica

Canopy
Capota

PCB Cover
La Cubierta del Tablero
de circuitos

Back Cover
Cubierta Tracera

Directional Chevrons
Flechas Direccionales


Faceplate
Cubierta Delantera

Circuit Board
Tablero de Circuito

Housing
Caja

Mounting Hole Cover
Cubierta Lateral


AELR Module
Módulo AELR
AELR only




TOP/SIDE MOUNT INSTALACION PARA ENCIMA O DE LADO




- Connect provided jumper leads to AC input in J-Box. Using keyhole slots insert screws through bracket.
- Conecte los cables dados a input de CA dentro de caja electrica. Conecte los alambres a la entrada de la C.A. en la caja J. Usando ranuras de ojo la cerradura meten los tornillos por parentesis.




- Rotate bracket to desired alignment position and tighten screws. Be careful not to over-tighten screws, as this may cause misalignment of canopy to mounting surface.
- Gire parentesis a la posicion descada del alignment y apriete. Tener cuidado de no apretar mucho los tornillos, esto puede causar un desalinamiento de la montura y la supeficie de montar.



- Place canopy over mounting bracket.
- Coloque la capota sobre el parentesis que monta.



- Dress leads through housing wire channel. Snap housing onto canopy. Insert proper input wires into corresponding pushnut to connect power to unit.
- Pase los cables por el canal en la caja. Asgure la caja a la capota. Meta alambres apropiados en el pushnut correspondiente para conectar el poder del equipo.




- Snap cam-lock pin into retaining hooks. Rotate handle of locking pin up to lock.
- Asegure la clavija de seguridad a los ganchos. Gire la manija de cerrar hasta que cierre.




- Snap Faceplate onto housing.
- Asegure la cubierta delantera a la caja.

GENERAL INFORMATION INFORMACION GENERAL



- To remove directional chevrons; remove colored sign panel and push chevron from rear of panel.
- Para quitar las flechas direccionales quite el panel de color del aviso y empuje la flecha por detras de la cuvierta delantera.



- Dress leads through center knockout in back cover. Fasten back cover to J-Box (not included). Snap housing into back cover.

120 - 277V - Connect input leads to circuit board leads using provided pushnuts. See wiring diagrams.

- Pase los cables por la apertura central en la cuvierta tracera. Asegure la cuvierta tracera a la caja. Asegure la caja a la cuvierta tracera.

120 - 277V - Conecte cables de input a los cables del Tablero de Circuito usando los conectadores dados. Vea esquema del cableado.



- Power PCB cover should always be installed as shown except in mounting configurations where the back cover is installed on the reverse side.
- La Cubierta de TCI de poder siempre se debe insalar como mostrada menos a montar configuraciones donde la cubierta de espalda se instala en el lado inverso.



- To remove canopy, remove cam-lock pin, squeeze snaps and push out.
- Para quitar capota, apriete ganchos y empuje afuera.


NOTE: Allow battery to charge 24 hours before initial testing, and 48 hours to fully charge battery
NOTA: Deje que la batería se cargue 24 horas antes de probar por primera vez y 48 horas para completamente cargar la batería.

BATTERY REPLACEMENT: Remove A.C. power from unit. Remove battery from housing location and unplug from circuit board. Replace battery only with manufacturer's recommended replacement. Install replacement battery and reconnect on circuit board. Turn AC power back on and allow 24 hours before initial testing.


REPLASO DE LA BATERIA: Corte la corriente CA del equipo. Quite la batería de la localización de la cubierta y desenchfela del tablero de circuito. Substituya la batería solamente por el reemplazo recomendado del fabricante. Instale la batería del reemplazo y vuelva a conectar en el tablero de circuito. Vuelva a encender la alimentación de CA y espere 24 horas antes de la prueba inicial.

CAUTION: Prolonged absence of AC power could cause battery damage.

PRECAUCION: La prolongada falta de alimentación de CA batería podría causar daños.



- On Emergency units with a battery, plug battery connector onto the circuit board to complete installation **after continuous power has been applied.**
- En equipo de Emergencia con una batería, tape el conector de batería en el tablero de circuitos para competir la instalacion despues de que se haya aplicado la energia continua.



- To remove back cover press in and release latches and snaps.
- Para quitar la cuvierta tracera apriete y suelte los ganchos.

Self-Diagnostics

The self-diagnostics option performs tests to satisfy local codes in most areas, automatically performing a 5-minute test of the charging electronics, battery, and lamps every 30 days, and a 90-minute test every year.

La opción de autodiagnóstico realiza pruebas para satisfacer los códigos legales en la mayoría de las áreas, realiza automáticamente una prueba de 5 minutos de la tablilla electrónica, la batería y las lámparas cada 30 días, y una prueba de 90 minutos cada año.

Clearing a Failure Indication:

A failure indication may be cleared manually by pressing the manual test switch. This will clear the failure indication provided the failed component has been corrected.

Despejando una Indicación de Falla:

Una indicación de falla puede ser despejada manualmente apretando el interruptor manual de prueba. Esto despejara la indicación de falla si el componente con la falla ha sido corregido.

Manual Test Initiation:

Important Note:

A 60-second test of the batteries, lamp and charger circuit may be manually initiated with a sufficiently charged battery by pressing the manual test switch.

Iniciación de la Prueba Manual:

Nota importante:

Se puede iniciar manualmente una prueba de 60 segundos de las baterías, la lámpara y la tablilla electronica con una batería suficientemente cargada presionando el interruptor de prueba manual.

INSPECTION AND MAINTENANCE (EL N ONLY)

INSPECTION ET ENTRETIEN (Solemente de EL N)

NOTE: Emergency lighting systems should be tested in accordance to NFPA 101 (current Life Safety codes) or as often as local codes require, to ascertain that all components are operational

NOTA: Sistemas de Iluminacion de Emergencia se deben probar con la frecuencia requerida por codigos legales, o por lo menos cada tres meses para asegurarse que todas las partes esten funcionando.

Status Indicator Chart
Gráfico de Indicador de Estatus

Indicator State	Indication
Off	Exit is in Emergency Mode
Green	Exit is in Normal Mode
Green Flashing	Exit is in Self-Test Mode
Red	Exit is in Hi-Charge Mode
Red Flashing	Battery Failure
Red Flashing (double pulse)	Lamp Failure
Red Flashing (triple pulse)	Electronics Failure
Red/Green Flashing	Temporary inadequate charge

Leave yellow switch in the default FI position to avoid damaging circuit board.
(continuous emergency operation) Figure A

Deje el interruptor amarillo en la posición FI predeterminada para evitar dañar la placa de circuito.
(operación de emergencia continua) Figura A





Figure A

AELR COMPONENT REPLACEMENT REEMPLAZO DE COMPONENTES AELR


1. Disconnect all power to the unit
Desconecte la alimentación a la unidad
2. Disengage snaps and raise lamp board
Desenganchar los broches y levantar el tablero de la lámpara



3. Gently disconnect AELR module from lamp board by pulling straight away from board
Desconecte suavemente el módulo AELR de la placa de la lámpara tirando directamente de la placa



4. Gently disconnect antenna wire from AELR module
Desconecte suavemente el cable de la antena del módulo AELR



5. Remove antenna from housing (Fig. B)
Retire la antena de la carcasa
6. Reassemble in reverse order
Vuelva a montar en orden inverso




Fig. B



An **Acuity Brands** Company
LIFE SAFETY SOLUTIONS

TEL: 800-705-SERV (7378) www.lithonia.com

techsupport-emergency@acuitybrands.com

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DES PERSONNES

TÉL. : 800-705-SERV (7378) www.lithonia.com
techsupport-emergency@acuitybrands.com

912-00075-001
Rev D 09/2021

© Acuity Brands Lighting, inc. 1993-2021
All Rights Reserved.